

**Шкаф управления запорно-регулирующей  
арматурой ШУА  
КГЖТ.421243.003 И2  
Инструкция по оформлению заказа**

Оформление заказа на поставку шкафов ШУА осуществляется заполнением формулы заказа:

**ШУА - А – Д, где**

**А** - исполнение шкафа (выбирается из таблицы 1);  
**Д** - тип датчика положения: **И** - индуктивный, **Р** – реостатный  
(только для исполнений – 01, -03, - 05,- 07).

Таблица 1

А, Испол- нение.	Управляемое устройство			Состав шкафа		
	Тип	К-во фаз	Тип датчика положения	Исполнение БУЭР	Наличие БУ-30	Наличие канала RS-485
00	ЭИМ	1	Т	БУЭР1-30-00	-	-
01	ЭИМ	1	И, Р	БУЭР1-30-00	1 шт	-
02	ЭИМ	1	Т	БУЭР1-30-02	-	+
03	ЭИМ	1	И,Р	БУЭР1-30-02	1 шт	+
04	ЭИМ	3	Т	БУЭР3-30-00	-	-
05	ЭИМ	3	И,Р	БУЭР3-30-00	1 шт	-
06	ЭИМ	3	Т	БУЭР3-30-02	-	+
07	ЭИМ	3	И, Р	БУЭР3-30-02	1 шт	+
08	ЭЗ	3	-	БУЭР3-30-03	-	+

**Пример оформления заказа:  
ШУА – 01 - Р.**